



## LUTHERSTADT WITTENBERG

Lutherstadt Wittenberg • GM-2 • Lutherstraße 56 • 06886 Lutherstadt Wittenberg

### Der Oberbürgermeister

Gebäudemanagement  
Technisches Gebäudemanagement  
Poscharnig, Patrick

Termin nach Vereinbarung

Raum 4.23  
Tel.: 03491 421-91542  
Fax 03491 421-91505  
patrick.poscharnig@wittenberg.de  
www.wittenberg.de

### Anfrage in der Einwohnerfragestunde der 5. Sitzung des Ortschaftsrates Mochau der Lutherstadt Wittenberg vom 16.12.2019

23.01.2020

Bitte immer angeben:  
GM-2

Sehr geehrter Herr Schollbach,

Ihr Zeichen/Ihre Nachricht vom

in der Einwohnerfragestunde der o. g. Sitzung stellten Sie folgende  
Anfrage:

Bürger Schollbach bezieht sich auf die zuletzt stattgefundenen  
Baumaßnahmen im Umfeld.

Öffnungszeiten Bürgerbüro  
Mo - Do 8:00 - 18:00 U  
Fr 8:00 - 12:00 U  
Sa (1. und 3. im Monat) 9:00 - 12:00 U

Der Ortsbürgermeister wirft ein, dass er bereits mit Herrn Poscharnig  
gesprachen habe und die Ausführung der Arbeiten noch einmal  
überprüft wird.

Bankverbindung  
Sparkasse Wittenberg  
Gläubiger ID: DE56ZZZ00000020980  
IBAN: DE 50 8055 0101 0000 0000 19  
BIC: NOLADE21WBL

Bürger Schollbach sagt, dass die Verschraubung der Kappleiste nicht  
erfolgt ist. Auch die Feuchtigkeitssperre wurde nicht ordnungsgemäß  
vorgenommen.

Der Ortsbürgermeister ergänzt, dass die Sperrfolie teilweise nur 12 cm  
stark ist. Letztlich ist jedoch entscheidend, welche Ausschreibungs-  
kriterien genannt wurden.

Hierzu teile ich Ihnen Folgendes mit:

Die Abdichtungsarbeiten wurden entsprechend den anerkannten Regeln  
der Technik und einschlägiger Normen ausgeschrieben und beauftragt.

An dem vereinbarten Vororttermin zur Klärung des Sachverhaltes mit  
dem Ortsbürgermeister, der ausführenden Firma und Herrn Poscharnig  
am 21.01.2020, war der Ortsbürgermeister nicht zugegen.


Die Firma versicherte, dass die Abdichtungsarbeiten fachgerecht  
ausgeführt wurden.

Die vertikale Abdichtungsebene wurde über die horizontale Abdichtungsebene geführt, so dass keine Feuchtigkeit mehr in das Gebäude in diesem Bereich eindringen kann.

Die teilweise noch fehlende mechanische Befestigung der Kappleiste am Giebel sowie die Montage der Kappleiste im Bereich des Traufstreifens werden durch die beauftragte Firma in der 5. KW 2020 ausgeführt.

Falls vom Ortschaftsrat weiterer Klärungsbedarf zu diesem Thema bestehen sollte, kann ein neuer Termin mit Herr Poscharnig vereinbart werden.

Mit freundlichen Grüßen



Torsten Zudehör