



LUTHERSTADT WITTENBERG

Lutherstadt Wittenberg • OB-2 • Lutherstraße 56 • 06886 Lutherstadt Wittenberg

Der Oberbürgermeister

Büro des Oberbürgermeisters
Justizariat
Claußen, Nicole

Bertram Schollbach

Termin nach Vereinbarung

Raum: 4.26
Tel.: 03491 421 91-147
Fax: 03491 421 96-147
nicole.claussen@wittenberg.de
www.wittenberg.de

Anfrage in der Einwohnerfragestunde der 1. Sitzung des Ortschaftsrates Mochau der Lutherstadt Wittenberg vom 08.07.2019

31.07.2019

Bitte immer angeben:
1. ORM-3

Sehr geehrter Herr Schollbach,

Ihr Zeichen/Ihre Nachricht vom

in der Einwohnerfragestunde der o. g. Sitzung stellten Sie folgende
Anfrage:

Herr Schollbach bezieht sich auf die angespannten Diskussionen im
Zusammenhang mit der Feuerwehr und meint, es sei oft keine Strategie
erkennbar, gerade hinsichtlich des thießener Teiches. Dieser werde
regelmäßig gefüllt, jedoch sei dies keine dauerhafte Lösung. Er bittet um
eine Information, was in den nächsten fünf Jahren bzgl. des Teiches
erwartet werden kann.

Öffnungszeiten Bürgerbüro
Mo - Do 8:00 - 18:00 Uhr
Fr 8:00 - 12:00 Uhr
Sa (1. und 3. Im Monat) 9:00 - 12:00 Uhr

Hierzu teile ich Ihnen Folgendes mit:

Bankverbindung
Sparkasse Wittenberg
Gläubiger ID: DE56ZZZ00000020980
IBAN: DE 50 8055 0101 0000 0000 19
BIC: NOLADE21WBL

Ihr Anliegen habe ich zuständigkeithalber an den
Entwässerungsbetrieb weitergeleitet. Anliegend erhalten Sie nun das
Antwortschreiben.

Mit freundlichen Grüßen


Torsten Zudekötter

Anlage



Entwässerungsbetrieb

Lutherstadt Wittenberg

Entwässerungsbetrieb Heinrich-Heine-Str. 8 · 06886 Lutherstadt Wittenberg

Lutherstadt Wittenberg
Der Oberbürgermeister
Büro für Ratsangelegenheiten
Frau Claußen
Lutherstraße 56
06886 Lutherstadt Wittenberg

Anfrage aus der 1. Sitzung des Ortschaftsrats Mochau vom 08.07.2019 Mit der Bitte um Weiterleitung

Ortschaftsratsmitglied
Herrn Bertram Schollbach
Meisterstr. 38
06888 Lutherstadt Wittenberg

Sehr geehrter Herr Schollbach,

Ihre Anfrage aus der Einwohnerfragestunde in der oben genannten Sitzung des Ortschaftsrates Mochau nehmen wir zur Kenntnis.

Gemäß Dienstanweisung Gewässer DA-10.13-3 ist der Entwässerungsbetrieb Lutherstadt Wittenberg für die Umsetzung (Planung, Ausschreibung und Realisierung) von Baumaßnahmen an Gewässern II. Ordnung im Zuständigkeitsbereich der Lutherstadt Wittenberg verantwortlich.

Die zur Durchführung der entsprechenden Projekte erforderliche Mittelbereitstellung sowie die Formulierung der Aufgabenstellung erfolgen durch die verantwortlichen Fachabteilungen der Lutherstadt Wittenberg.

Die Probleme am Feuerlöschteich Thießen sind allen Beteiligten seit Jahren bekannt. Offen war dabei auch im Ortschaftsrat Thießen immer die Frage, ob hier zukünftig eine Renaturierung des Gewässers erfolgen soll oder ob der Feuerlöschteich, so wie in der DA-Gewässer aufgeführt, rein funktional als solcher nach DIN 14210 umgebaut/ausgebaut nach werden soll.

Diese Entscheidung obliegt nicht dem Entwässerungsbetrieb Lutherstadt Wittenberg. Hier sollte der Ortschaftsrat in Zusammenarbeit mit der Fachabteilung Stadtentwicklung der Lutherstadt Wittenberg bzw. der Fachabteilung Brand- und Katastrophenschutz tätig

Datum
2019-07-23

Ihr Zeichen
Gra/Ba

Ihre Verbrauchsstelle

Ihr Ansprechpartner
Herr Grasenack

Fon
03491 627-214

E-Mail
peter.grasenack@
abwasser-wittenberg.de

Entwässerungsbetrieb
Lutherstadt Wittenberg
Eigenbetrieb der
Lutherstadt Wittenberg
Heinrich-Heine-Str. 8
06886 Lutherstadt Wittenberg

Fon 03491 627-0
Fax 03491 627-300
Störungsdienst 03491 627-222

elw@abwasser-wittenberg.de
www.abwasser-wittenberg.de

Bankverbindung
Sparkasse Wittenberg
IBAN DE24 8055 0101 0000 0014 57
BIC NOLADE21WBL
Gläubiger-ID DE56ELW00000020980

Betriebsleiter
Hans-Joachim Herrmann
Amtsgericht Stendal, HRA 11861


werden und über mögliche förderfähige Gestaltungen diskutieren. Nach unserer Kenntnis wurde schon seit 2010 versucht Fördermittel zu generieren. Bisher aber leider immer ohne Erfolg.

Ziel der bisher durchgeführten Arbeiten war die Erhaltung der vorhandenen Bau Substanz dahingehend, die Löschwasserversorgung in der Ortslage gewährleisten zu können. Die nicht zuletzt vom Ortschaftsrat Mochau geforderte Einzäunung des Feuerlöschteiches, die 2017 - 2018 realisiert wurde, betrachten wir als Hinweis, dass das Thema Renaturierung des Gewässers mittelfristig nicht mehr verfolgt wird. Alle Baumaßnahmen die durch den Entwässerungsbetrieb Lutherstadt Wittenberg durchgeführt wurden erfolgten in enger Abstimmung mit dem Fachbereich Brand- und Katastrophenschutz der Lutherstadt Wittenberg.

Die große Trockenheit der letzten Jahre führt auch zu erheblich mehr Verdunstung des Teichwassers. Darüber hinaus erfolgt durch fehlende Niederschläge die natürliche Befüllung des Teiches mit Wasser so gut wie nicht mehr. Der Entwässerungsbetrieb ist für die Bereitstellung von Löschwasser nicht verantwortlich. Hier ist in Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Brand und Katastrophenschutz bei Bedarf eine Befüllung des Teiches sicherzustellen.

Für eventuelle Rückfragen können Sie sich gern an uns wenden.

Mit freundlichen Grüßen


i. V. Grasenack
Abt.-Ltr. Kanalnetze


i. A. Schützenmeister
SB Geoinformation.