



LUTHERSTADT WITTENBERG

Lutherstadt Wittenberg • BKS • Lutherstraße 56 • 06886 Lutherstadt Wittenberg

Ortsbürgermeister
Herr Werner Matthes

Der Oberbürgermeister

Brand- und Katastrophenschutz
Fachbereichsleitung
Geier, Gerd

Termin nach Vereinbarung

Raum
Tel.: 03491 42193110
Fax 03491 42193131
Gerd.Geier@wittenberg.de
www.wittenberg.de

Anwendung des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA), Auskunftsrecht der Mitglieder der Vertretung (§ 43 Abs. 3 Satz 2 KVG LSA)

16.07.2020

Bitte immer angeben:
8. ORB-6

Ihr Zeichen/Ihre Nachricht vom

Sehr geehrter Herr Matthes,

in der 8. Sitzung des Ortschaftsrates Boßdorf am 23.06.2020 legten Sie folgenden Sachverhalt dar.

Der Brunnen in Assau sollte wieder aktiviert werden.

Herr Kummer erklärte, dass die alte Pumpe ggf. nicht für die neue Technik verwendet werden kann. Dennoch wollte er den Sachverhalt prüfen lassen. OR Nerlich ergänzte, dass die Pumpe noch funktionstüchtig war. Hier wurde lediglich das Kabel gekappt und entwendet.

Öffnungszeiten Bürgerbüro
Mo - Do 8:00 - 18:00 Uhr
Fr 8:00 - 12:00 Uhr
Sa (1. und 3. im Monat) 9:00 - 12:00 Uhr

Bankverbindung
Sparkasse Wittenberg
Gläubiger ID: DE56ZZZ00000020980
IBAN: DE 50 8055 0101 0000 0000 19
BIC: NOLADE21WBL

Hierzu teile ich Ihnen Folgendes mit:

Nach Beschädigung und Diebstahl elektrischer Bauteile und Leitungen musste der Löschwassertiefbrunnen in Assau 2015 umfangreich repariert und technisch neu ausgerüstet werden. Die vorhandene Pumpe konnte nicht wieder verwendet werden aufgrund des Verschleißes und der Beschädigungen. Es erfolgte bei der Umsetzung der Maßnahme der Einbau einer neu beschafften Pumpe. Die Förderleistung der Pumpe entspricht den Vorgaben der Auftragsvergabe, mit einer praktischen vorliegenden Förderleistung von 20 m³/h. Unter Einbeziehung und zusätzlicher Nutzung der Hydrantenleistung von 30 m³/h der Unterflurhydranten kann eingeschätzt werden, dass die nutzbare Löschwassermenge sichergestellt ist.

Mit freundlichen Grüßen

Torsten Zugehör