



LUTHERSTADT WITTENBERG

Lutherstadt Wittenberg • OB-2 • Lutherstraße 56 • 06886 Lutherstadt Wittenberg

per E-Mail
OR Schöff

Der Oberbürgermeister

Büro des Oberbürgermeisters
Justizariat
Bettina Prey

Termin nach Vereinbarung

Raum 4.26
Tel.: 03491 421-91146
Fax 03491 421-91904
bettina.prey@wittenberg.de
www.wittenberg.de

Anwendung des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA), Auskunftsrecht der Mitglieder der Vertretung (§ 43 Abs. 3 Satz 2 KVG LSA)

27.10.2020

Bitte immer angeben:

Sehr geehrter Herr Schöff,

Ihr Zeichen/Ihre Nachricht vom

in der 9. Sitzung des Ortschaftsrates Straach vom 17.09.2020 stellten
Sie folgende Anfrage:

Öffnungszeiten Bürgerbüro
Mo - Do 8:00 - 18:00 Uhr
Fr 8:00 - 12:00 Uhr
Sa (1. und 3. im Monat) 9:00 - 12:00 Uhr

Wann wird der obere Dorfteich entschlammt?

Hierzu teile ich Ihnen Folgendes mit:

In der Anlage finden Sie ein Antwortschreiben des
Entwässerungsbetriebes.

Bankverbindung
Sparkasse Wittenberg
Gläubiger ID: DE56ZZZ00000020980
IBAN: DE 50 8055 0101 0000 0000 19
BIC: NOLADE21WBL

Mit freundlichen Grüßen



Torsten Ziegenhörn

**Bettina Prey - Antw: Wtrlt: Anfragen und Hinweise aus der 9. ORST 17.09.2020.doc
(Weiterleitung ELW)**

Von: "Peter Grasenack" <Peter.Grasenack@abwasser-wittenberg.de>
An: <Bettina.Prey@wittenberg.de>
Datum: 13.10.2020 08:52
Betreff: Antw: Wtrlt: Anfragen und Hinweise aus der 9. ORST 17.09.2020.doc (Weiterleitung ELW)
Anlagen: Grasenack, Peter.vcf

Sehr geehrte Frau Prey,
zur Anfrage der 9.ORST-2

"OR Schöff aus Berkau möchte wissen, ob der obere Dorfteich entschlammt wird."

folgende Mitteilung:

Wir gehen davon aus, dass mit oberer Dorfteich der in Dienstanweisung Gewässer, Anlage G - Feuerlöschteiche - der unter Nr. 9 Gemarkung Straach, Flur 10, Flurstück 218/52 der Feuerlöschteich Berkau gemeint ist.

Da die Löschwassergrundversorgung im Ortsteil Berkau nicht durchgängig gesichert ist wird noch in diesem Jahr in der Ortslage eine Löschwasserezisterne errichtet.

Der weitere Umgang mit dem Teich ist offen. Durch die Fachabteilung Stadtentwicklung der Lutherstadt Wittenberg ist ein Gestaltungskonzept erarbeitet worden. Hier ist die Stadt bemüht Fördermittel zu generieren. Einen zeitlichen Ablaufplan zur Umsetzung einer solchen Maßnahme gibt es jedoch nicht. Für eine ausschließliche Teichentschlammung besteht keine hohe Priorität.

Für eventuelle Rückfragen stehe ich gern zur Verfügung.

Wir bitten um Weiterleitung der Antwort an OR Schöff.

Mit freundlichen Grüßen

Peter Grasenack
Abt.-Leiter Netze

Fon +49 3491 627-214
Fax +49 3491 627-300

E-Mail peter.grasenack@abwasser-wittenberg.de

>>> "Hans-Joachim Herrmann" <Hans-Joachim.Herrmann@stadtwerke-wittenberg.de> 04.10.2020 22:15
>>>

hier noch eine weitere Anfrage...