

A.3 Löschwasserversorgung Lutherstadt Wittenberg

Löschwasserversorgung Kernstadt

Öffentliches Trinkwassernetz Stadtwerke Lutherstadt Wittenberg

Oberflur- und Unterflurhydranten

Ortslage Kernstadt 800 l/min 48 m³/h

Tabelle Saugbrunnen

Nr.	Standort	Menge in l/min	Bemerkung
1	Labetz	1.028	Hohendorfer Str.
2	Labetz	800	Labetzer Anger
3	Labetz	600	Zahnaer Str.
4	Labetz	600	Grüne Waldstr.
5	Labetz	973	Hüfnerstr.
6	Luthersbrunnen	851	
7	OBI	900	Elbegewerbepark

Tabelle Feuerlöschteiche und sonstige Entnahmestellen

Nr.	Standort	Menge in m ³	Bemerkung
1	Schwanenteich	< 1000	
2	Am Stadtgraben	< 1000	
3	OBI	< 1000	Hafenbecken
4	Teuchel	< 1000	Dorfteich

Ergebnis: Der Grundschutz ist abgedeckt und zusätzliche Wasserentnahmestellen sind vorhanden. Für die Ortslage Kernstadt ist bei Bedarf eine Druckerhöhung möglich.

Löschwasserversorgung Abtsdorf

Öffentliches Trinkwassernetz des Trinkwasserverband MIDEWA

Oberflur- und Unterflurhydranten:

Ortslage Abtsdorf 762 l/min 46 m³/h

Ortslage Euper 985 l/min 59 m³/h

Ortslage Karlsfeld 985 l/min 59 m³/h

Tabelle Feuerlöschteiche und sonstige Entnahmestellen

Nr.	Standort	Menge in m ³	Bemerkung
1	Lerchenweg, OL Abtsdorf	150	Zisterne
2	Grundschule	98	Zisterne
3	Eiserbeck und Sachse, OL Euper	140	Feuerlöschteich
4	Fa. Schulze, OL Euper	130	Feuerlöschteich
5	Fa. Meißner, OL Karlsfeld	150	Feuerlöschteich

Ergebnis: Der Grundschutz ist abgedeckt und zusätzliche Wasserentnahmestellen sind vorhanden.

Löschwasserversorgung Apollensdorf

Öffentliches Trinkwassernetz Stadtwerke Lutherstadt Wittenberg
Oberflur- und Unterflurhydranten
Ortslage Apollensdorf 800 l/min 48m³/h

Tabelle Feuerlöschteiche und sonstige Entnahmestellen

Nr.	Standort	Menge in m ³	Bemerkung
1	Apollensdorf	< 150	Dorfteich

Ergebnis: Der Grundschutz ist abgedeckt und zusätzliche Wasserentnahmestellen sind vorhanden.

Löschwasserversorgung Boßdorf

Öffentliches Trinkwassernetz des Trinkwasserverband MIDEWA
Oberflur- und Unterflurhydranten

Ortslage Boßdorf 310 l/min 18,6 m³/h
Ortslage Assau 220 l/min 13,2 m³/h
Ortslage Weddin 365 l/min 21,9 m³/h
Ortslage Kerzendorf 416 l/min 24,96 m³/h

Tabelle Saugbrunnen

Nr.	Standort	Menge in l/min	Bemerkung
1	Assau	400	L 123
2	Weddin	800	Kegelbahn

Tabelle Feuerlöschteiche und sonstige Entnahmestellen

Nr.	Standort	Menge in m ³	Bemerkung
1	Boßdorf	680	unterer Dorfteich
2	Boßdorf	560	oberer Dorfteich
3	Weddin	830	Dorfteich
4	Kerzendorf	800	Dorfteich

Ergebnis: Der Grundschutz ist abgedeckt und zusätzliche Wasserentnahmestellen sind vorhanden.

Löschwasserversorgung Griebo

Öffentliches Trinkwassernetz Stadtwerke Lutherstadt Wittenberg
Oberflur- und Unterflurhydranten
Ortslage Griebo 800 l/min 48 m³/h

Tabelle Feuerlöschteiche und sonstige Entnahmestellen

Nr.	Standort	Menge in m ³	Bemerkung
1	Große Schulstr.	300	Feuerlöschteich
2	Großer Mittelweg	300	Feuerlöschteich
3	Gartenplatz	104	Zisterne
4	Grieboer Bach, Bahnunterführung	< 150	

Ergebnis: Der Grundschutz ist abgedeckt und zusätzliche Wasserentnahmestellen sind vorhanden.

Löschwasserversorgung Kropstädt

Öffentliches Trinkwassernetz Stadtwerke Lutherstadt Wittenberg
Oberflur- und Unterflurhydranten

Ortslage Kropstädt	607 l/min	36 m ³ /h
Ortslage Wüstemark	215 i/min	13 m ³ /h
Ortslage Jahmo/ Köpnick	265 l/min	16 m ³ /h

Tabelle Saugbrunnen

Nr.	Standort	Menge in l/min	Bemerkung
1	Kropstädt	600	B2, Ließnitzer Str.
2	Kropstädt	600	Krop. Lindenstr 13b
3	Kropstädt	600	B2
4	Kropstädt	600	Schlosspark ehem. Wasserwerk
5	Jahmo	600	Flachspiegel (Erholungsgebiet)
6	Köpnick	600	Flachspiegel (Kirche)

Tabelle Feuerlöschteiche (FLT) und sonstige Entnahmestellen

Nr.	Standort	Menge in m ³	Bemerkung
1	Kropstädt	100	FLT Schäferei
2	Kropstädt	200	FLT Gewerbegebiet B2
3	Kropstädt	200	FLT Gewerbegebiet B2
4	Wüstemark	140	FLT
5	Köpnick	100	FLT
6	Jahmo	290	FLT
7	Kropstädt	1000	Schlossteich
9	Wüstemark	600	Dorfteich
10	Köpnick	> 150	Dorfteich

Ergebnis: Der Grundschutz ist abgedeckt und zusätzliche Wasserentnahmestellen sind vorhanden. Für alle Ortslagen ist bei Bedarf eine Druckerhöhung möglich.

Löschwasserversorgung Mochau

Öffentliches Trinkwassernetz des Trinkwasserverband MIDEWA
Oberflur- und Unterflurhydranten

Ortslage Mochau 490 l/min 29 m³/h
Ortslage Thießen 490 l/min 29 m³/h

Tabelle Saugbrunnen

Nr.	Standort	Menge in l/min	Bemerkung
1	Mochau	600	Kolonieweg73 Flachspiegelbrunnen
2	Mochau	600	Meisterstr.41 Flachspiegelbrunnen
3	Mochau	600	An den Kaveln Flachspiegelbrunnen

Tabelle Feuerlöschteiche und sonstige Entnahmestellen

Nr.	Standort	Menge in m ³	Bemerkung
1	Mochau	800	Feuerlöschteich
2	Thießen	< 1.000	Feuerlöschteich

Ergebnis: Der Grundschutz ist abgedeckt und zusätzliche Wasserentnahmestellen sind vorhanden.

Löschwasserversorgung Nudersdorf

Öffentliches Trinkwassernetz Stadtwerke Lutherstadt Wittenberg
Oberflur- und Unterflurhydranten

Ortslage Nudersdorf 800 l/min 48m³/h

Tabelle Feuerlöschteiche und sonstige Entnahmestellen

Nr.	Standort	Menge in m ³	Bemerkung
1	Nudersdorf	< 1.000	Sandwäsche

Ergebnis: Der Grundschutz ist abgedeckt und zusätzliche Wasserentnahmestellen sind vorhanden.

Löschwasserversorgung Pratau

Öffentliches Trinkwassernetz AZV Elbaue- Heiderand
Oberflur- und Unterflurhydranten

Ortslage Pratau 800 l/min 48 m³/h
Ortslage Wachsdorf 800 l/min 48 m³/h

Tabelle Saugbrunnen

Nr.	Standort	Menge in l/min	Bemerkung
1	Pratau	936	Pratauer Lindenstr.
2	Pratau	1.095	Bergstr.
3	Pratau	800	Südstr.
4	Pratau	800	An den Brandmaßen
5	Pratau	800	Wolfswinkel
6	Pratau	1.066	Schulstr.
7	Pratau	600	Dabruner Str.
8	Pratau	600	Katharina-von-Bora-Str.
9	Pratau	600	Schmiedestr.
10	Pratau	800	Str. der DSF
11	Pratau	1.098	Am Feuerwehrplatz
12	Pratau	600	Kienbergstr.
13	Pratau	600	Unilever Pforte
14	Pratau	600	Unilever Verwaltung
15	Pratau	600	Wachsdorf Nr. 13
16	Pratau	600	Wachsdorf Hof

Tabelle Feuerlöschteiche und sonstige Entnahmestellen

Nr.	Standort	Menge in m ³	Bemerkung
1	Pratau	< 1.000	Gewerbegebiet

Ergebnis: Der Grundschutz ist abgedeckt und zusätzliche Wasserentnahmestellen sind vorhanden.

Löschwasserversorgung Reinsdorf

Öffentliches Trinkwassernetz Stadtwerke Lutherstadt Wittenberg
Oberflur- und Unterflurhydranten

Ortslage Reinsdorf	800 l/min	48 m ³ /h
Ortslage Dobien	800 l/min	48m ³ /h
Ortslage Braunsdorf	800 l/min	48 m ³ /h

Tabelle Feuerlöschteiche und sonstige Entnahmestellen

Nr.	Standort	Menge in m ³	Bemerkung
1	Braunsdorf	< 1.000	Am Teich
2	Reinsdorf	< 1.000	Strandbad
3	Braunsdorf	< 1.000	Rischebach
4	Dobien	< 1.000	Krähebach Höhe Stadt Brandenburg
5	Reinsdorf	< 1.000	Rischebach Hohe Mühle
6	Reinsdorf	< 1.000	Tonteiche
7	Lindenstraße	1.000	Gewerbegebiet

Ergebnis: Der Grundschutz ist abgedeckt und zusätzliche Wasserentnahmestellen sind vorhanden.

Löschwasserversorgung Schmilkendorf

Öffentliches Trinkwassernetz Stadtwerke Lutherstadt Wittenberg
Oberflur- und Unterflurhydranten

Ortslage Schmilkendorf 800 l/min 48 m³/h

Tabelle Feuerlöschteiche und sonstige Entnahmestellen

Nr.	Standort	Menge in m ³	Bemerkung
1	Schmilkendorf	200	Dorfteich
2	Schmilkendorf	600	Am Spring
3	Schmilkendorf	500	Stallanlage

Ergebnis: Der Grundschutz ist abgedeckt und zusätzliche Wasserentnahmestellen sind vorhanden.

Löschwasserversorgung Seegrehna

Öffentliches Trinkwassernetz Stadtwerke AVZ Elbaue – Heiderand
Oberflur- und Unterflurhydranten

Ortslage Seegrehna 800 l/min 48 m³/h

Tabelle Saugbrunnen

Nr.	Standort	Menge in l/min	Bemerkung
1	Seegrehna	960	Am Anger
2	Seegrehna	875	Neubaugebiet
3	Seegrehna	936	Lindenstr.

Ergebnis: Der Grundschutz ist abgedeckt und zusätzliche Wasserentnahmestellen sind vorhanden.

Löschwasserversorgung Straach

Öffentliches Trinkwassernetz Stadtwerke MIDEWA
Oberflur- und Unterflurhydranten

Ortslage Straach 1205 l/min 72 m³/h
Ortslage Berkau 661 l/min 40 m³/h
Ortslage Grabo 145 l/min 9 m³/h

Tabelle Saugbrunnen

Nr.	Standort	Menge in l/min	Bemerkung
1	Straach	800	Turnhalle
2	Straach	600	Am Sandberg
3	Straach	600	Straacher Gartenstr.
4	Straach	800	Alte Straacher Mühle

Tabelle Feuerlöschteiche und sonstige Entnahmestellen

Nr.	Standort	Menge in m ³	Bemerkung
1	Straach	< 1.000	Rischebach
2	Berkau	150	Dorfteich
3	Berkau	100	Zisterne
4	Grabo	150	Dorfteich

Ergebnis: Der Grundschutz bis auf ist abgedeckt und zusätzliche Wasserentnahmestellen sind vorhanden.